



受信機機器仕様

操作パネルからの地区ベル鳴動設定可能

	実装回線	予備回線	合 計
自火報・諸警報回線	25	5	30

- | | |
|------------|------|
| ・自火報 | 20回線 |
| ・諸警報 | |
| 消火ポンプ運転 | 1回線 |
| 消火ポンプ故障 | 1回線 |
| 消火ポンプ呼水槽減水 | 1回線 |
| 消火水槽満水 | 1回線 |
| 消火水槽減水 | 1回線 |

凡 例			
記 号	名 称	番 号	備 考
	受信機		P型 機器仕様参照
	消火ポンプ制御盤		R 収容 衛生工事
	発信機		
	表示灯		AC24V LED式
	ベル		DC24V
	機器収容面		POB 収容（屋内消火栓） 畜体は衛生工事
	光電式スポット型感知器		2種
	光電式スポット型感知器		2種 埋込型
	光電式スポット型感知器		2種 点検ボックス付
	差動式スポット型感知器		2種
	差動式スポット型感知器		2種 天井ワラ取付
	定温式スポット型感知器		1種 70℃ 防水型
	終端器		
	自火報警区域線		
	自火報警区域番号	(ND)	平面区画
	自火報警区域番号	(ND)	天井ワラ
	自火報警区域番号	(SC/ND)	階段
	自火報警区域番号	(EV/ND)	エレベータ
	配管配線		天井いんべい又は露出
	配管配線		天井ワラ
	配管配線		床いんべい又は露出
	配管配線		
	配管配線		
	プルボックス		
	ジョイントボックス		

- ・地区ベル鳴動方式は一斉鳴動（逐次鳴動）方式とする。
- ・位置表示灯の電源は、消火ポンプ制御盤よりAC24Vで供給される。

配管配線サイズ（二重天井内は配管不要とする。）			
種 別		サ イ ズ	配管使用時
自火報	感知器	 AE1.2-2C	〈19〉
		 AE1.2-4C	〈19〉
		 AE1.2-4C	〈19〉

件 名	図面名称	図面番号
設備設計図	自動火災報知器系統図	DE-A05
作成年月日	縮 尺	File Name